

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 26**

г.Абай  
Место составления

26.04.2022 г.  
Время 11:36

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка.** № 26 от 11.04.2022 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
 КИБЕЦ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - Начальник  
 Бахшиев Санжар Ниязович - главный специалист  
 ТУСУПХАНОВ ЧИНГИЗХАН ИРАНОВИЧ - старший инженер

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
 Коммунальное государственное учреждение "Жартасская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**  
 Коммунальное государственное учреждение "Жартасская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, АБАЙСКИЙ, Жартас, Школьная (УЛИЦА), 1А.

**5. Срок проведения проверки** 15.04.2022 - 26.04.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены


Коммунальное государственное учреждение "Жартасская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	- Территория школы в пределах противопожарных разрывов своевременно не очищается от горючих отходов, строительного мусора других горючих материалов; Основание: пункт 59 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 22 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	- Под лестничным маршам допускается хранение мебели и других горючих материалов. Основание: пункт 24 подпункт 10 Правил пожарной безопасности	П. 35 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении




	утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	- Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены при помощи скруток (мини центр). Основание: пункт 80 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи


  
 Директор ЖЗУ "Жаркентобластской ООО"  
 Алексеевская Т. В. ознакомлена, согласно

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

  
 не имеет

Приложение на «\_\_» листах

«26» 04 2022 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.