

Государственное учреждение "Управление
Комитета по правовой статистике и специальным
учетам Генеральной прокуратуры Республики
Казахстан по Карагандинской области"

Акт проверки зарегистрирован

за № 2135320003000012/00020 05.04.2021 г.

**Зарегистрировал АБДЫГАЛИЕВ КУАНЫШ
КАЙРАТОВИЧ**

АКТ О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕРКИ


№ 21

02.04.2021 г.


- 1. Наименование государственного органа** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
- 2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки**
ТУСУПХАНОВ ЧИНГИЗХАН ИРАНОВИЧ - старший инженер
- 3. Сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки**
не привлекались
- 4. Наименование проверяемого субъекта, перечень объектов (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН), участок территории**
050940003530, Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области
Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области,
КАРАГАНДИНСКАЯ, АБАЙСКИЙ, Жартаc, Садовая (УЛИЦА), 4А
- 5. Предмет назначенной проверки**
Постановление Правительства РК "Об утверждении Правил пожарной безопасности" от 9 октября 2014 года №1077
- 6. Срок проведения проверки** 02.04.2021 - 21.04.2021
- 7. Правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке** Графики проведения проверок по особому порядку в области пожарной безопасности на 1-ое полугодие 2021 года
- 8. Проверяемый период** 02.04.2021 - 21.04.2021
- 9. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица уполномоченного подписывать акты**
АШИМОВ АСЕТ ТАЛГАТБЕКУЛЫ
- 10. QR-код**

и установок пожарной
автоматики по форме
согласно приложению 1-5 к
настоящим Правилам.;
срок устранения: 21.06.2021


7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомление, с нарушением сроков составления. 

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Дусупханов Зиналхан Ирамович 

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Ирмитаева Жанар Молденбековна 



« 10 » 04 2021 г.



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



***штрих-код содержит данные, полученные из ЕРСОП и подписанный электронно-цифровой подписью уполномоченного подписывать акты.



Проверить обоснованность проверки, возможно скачав мобильное приложение «Qatqoq» либо перейдя по ссылке qatqoq.gov.kz.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 21/_____

Г.АБАЙ

Место составления

20.04.2021 г.

Время 13:8

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 21 от 02.04.2021 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку** ТУСУПХАНОВ ЧИНГИЗХАН ИРАНОВИЧ - старший инженер

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

050940003530, Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, АБАЙСКИЙ, Жартас, Садовая (УЛИЦА), 4А.

5. **Период проведения проверки** 12.04.2021 - 20.04.2021

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать план эвакуации людей в случае пожара согласно Приложение 1 к настоящим Правилам.; срок устранения: 21.06.2021
2	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Произвести техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики, Результаты освидетельствования оформляются актом освидетельствования систем

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Т. Турсунжанов 2.11

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписей или отлучек от подписи

ознакомлена, с нарушениями состав



9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Не имеют.

Приложение на « » листах

«20» 09 20 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 21/ _____

Г.АБАЙ
Место составления

20.04.2021 г.
Время 13:8

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 21 от 02.04.2021 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку ТУСУПХАНОВ ЧИНГИЗХАН ИРАНОВИЧ - старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, АБАЙСКИЙ, Жаргас, Садовая (УЛИЦА), 4А.

5. Срок проведения проверки 12.04.2021 - 20.04.2021

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Комплекс "школа-ясли сад "Ақбұлақ" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	- Не соответствует план эвакуации людей в случае пожара; Основание: Приложение 1 «Правила пожарной безопасности» утвержденный Постановлением Правительства Республика Казахстан №1077 от 09.10.2014г.;	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	- Не проведено техническое освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство; Основание: 2-17 «Правила пожарной безопасности» утвержденный Постановлением Правительства Республика Казахстан №1077 от 09.10.2014г.;	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности