

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 41/\_\_\_\_\_**

с.Центральное  
место составления

04.05.2022 г.  
Время 10:25

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №41 от 29.04.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**

Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки:** Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Центральное улица Почтовая зд.2

**5. Срок проведения проверки** 04.05.2022 – 04.05.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №28» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1.	Допускается к работе работника (директор, завхоз) без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

2	Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 6. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
3	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 3 шт.) истекли сроком годности. Основание: п.18. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
5	На объекте не разработаны инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
6	Эвакуационный выход №2 загроможден различными материалами. Основание: п.36-1 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*Главный специалист ОЧС Жан Абисолов м.с.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

И.в. директора школы Сидорова Ольга  
Анатольевна Сидорова



9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки

нет

приложение на «   -   » листах.

« 04 » 05 20 22 г.