

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 41/___

с.Центральное
место составления акта

04.05.2022 г.
Время 10:25

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка,
№41 от 29.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
050440003205, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Центральное улица Почтовая зд.2

5. Период проведения проверки 04.05.2022 – 04.05.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1.	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Незначительное	Допускать к работе работника (директор, завхоз) с прохождением последующего обучения по программе пожарно-технического минимума.

			<p>Основание: п.8 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.</p>
2.	<p>П. 6. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>	<p>незначительное</p>	<p>Откорректировать планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.</p>
3.	<p>П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>	<p>незначительное</p>	<p>Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 3 шт.) перезарядить или поменять на новые. Основание: п.18. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.</p>
4.	<p>П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.</p>	<p>Незначительное</p>	<p>Завести специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.</p>
5.	<p>П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,</p>	<p>Незначительное</p>	<p>На объекте разработать инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной</p>

	предназначения и вида деятельности.		автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.
6.	П. 63 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	грубое	Эвакуационный выход №2 загроможден различными материалами. Основание: п.36-1 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

и.о. директора школы Егорова Ольга Анатольевна
Егорова

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись):

Главный специалист ОЧС Атам Абжанов М.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии), руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись:

и.о. директора школы Егорова Ольга
Анатольевна Егорова

«04» 05 20 22 г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.