

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 13/\_\_\_

с.Центральное  
место составления акта

14.04.2023 г.  
Время 10:40

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль № 13 от 06.04.2023 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**

Абжанов Мейржан Сейтжанович - Главный специалист

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

050440003205, Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управление образования Карагандинской области

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управление образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район с.Центральное улица Почтовая зд.2

**5. Период проведения профилактического контроля 14.04.2023 – 14.04.2023**

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района управление образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	п.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида	Незначительное	Вывешат инструкцию о мерах пожарной безопасности, Основание: пункт 5 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. Срок

	деятельности.		устранения: 13.06.2023г.
2	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Значительное	Назначить должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 9 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. Срок устранения: 13.06.2023г.
3	п.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Техническим персоналом проводит противопожарного инструктажа по вопросам пожарной безопасности. Основание: пункт 8 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года Срок устранения: 13.06.2023г
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Значительное	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) перезарядить или поменять на новые. Основание: п.18. «Правила пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.. Срок устранения: 13.06.2023г.
5	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Грубое	В кабинете учительская выключатель выполнить на негорючих основаниях. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. Срок устранения: 13.06.2023г.
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Грубое	В кабинете химии не допускать соединение проводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21

			февраля 2022 года. Срок устранения: 01.06.2023г.
7	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Грубое	В котельном помещении обеспечить соединительные коробки закрыть защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. Срок устранения: 13.06.2023г.
8	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Грубое	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполнить лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Основание: пункт 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. Срок устранения: 13.06.2023г.

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Орманов Мена.

Егорова О.А.

Евров

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактического контроля, подпись):

Главный специалист ОЧС Осакаровского района  
подполковник гражданской защиты

Том

М. Абжанов

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии), руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись:

получено


Егорова О.А.

Евров

« 14 » 04 2023 г.



**КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
ОСАКАРОВ АУДАНЫ  
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ  
«№32 НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32»  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Қазақстан Республикасы, 101026, Қарағанды облысы,  
Осакаров ауданы, Центральное ауылы,  
Почтовая кешесі, 2 ғимарат  
БСН 050440003205  
тел. 87214951721

Республика Казахстан, 101026, Карагандинская область,  
Осакаровский район, село Центральное,  
улица Почтовая, здания 2  
БИН 050440003205  
тел. 87214951721

15.05.2023г. № 02-23/40

**Начальнику ОЧС  
Осакаровского района  
полковнику гражданской защиты  
Сулейменову Д.О.**

Согласно предписание №13 от 14.04.2023 года выдано сотрудниками отдела по ЧС Осакаровского района, сообщаем, что все выявленные нарушения правил пожарной безопасности при проверке устранены полностью.

1. Вывешена инструкция о мерах пожарной безопасности (приложение №1)
2. Приказом директора назначено должностное лицо ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядка ручных огнетушителей) и плано-предупредительного ремонта (приказ № 48/1-ОД от 01.06.2023г., приложение №2)
3. С техническим персоналом проведён инструктаж по вопросам пожарной безопасности с занесением в «журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности» (приложение №4)
4. Огнетушители в количестве 2 шт. истёкшие сроки годности. В РОО направлено ходатайство для выделения средств на перезарядку огнетушителей (17.04.2023 г. № 02-23/40, приложение №4)
5. В кабинете учительская выключатель заменен и установлен на не горючих основаниях (приложение №5)
6. В кабинете химии соединительные провода заменены и вставлены в (приложение №6)
7. В котельной установлены соединительные коробки с защитными крышками (приложение №7)
8. Районным отделом образования заключён договор на техническое обслуживание и плано-предупредительный ремонт и установку пожарной автоматики для лиц имеющую группу допуска по электробезопасности. (приложение № 8)

И.о.директора:  Егорова О.А.