

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №13**

с.Центральное
Место составления

14.04.2023г.
Время 10:35

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** №13 от 06.04.2023 г.
3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист Отдела по ЧС Осакаровского района.
4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области», Осакаровский район, с.Центральное улица Почтовая зд.2.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 14.04.2023 - 14.04.2023
6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа №32» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Не вывешен инструкция о мерах пожарной безопасности, Основание: пункт 5 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Не назначены должностные лица ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты,	п.5 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в

	приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 9 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Технический персонал не проходили противопожарного инструктажа по вопросам пожарной безопасности. Основание: пункт 8 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.4 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В кабинете учительской выключатель выполнен на горючем основании. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В кабинете химии допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
7	В котельном помещении соединительные коробки не обеспечены защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.84 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
8	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Основание: пункт 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений

7. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Главный специалист ОЧС Осакаровского района
подполковник гражданской защиты



М. Абжанов

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении

профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Джамоулина

Исорова О.Н.



9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

нет

Приложение на « » листах.

« 14 » 04 2023г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.