

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 9/_____

Пионерский с.о.
Место составления

11.03.2024 г.
Время 16:43

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 9 от 23.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист
КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

050440003205, Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 32" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ, КАРАГАНДИНСКАЯ, ОСАКАРОВСКИЙ, Центральное, Почтовая (УЛИЦА), 2.

5. Период проведения проверки 11.03.2024 - 11.03.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Откорректировать планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики

			Казахстан №55 от 21.02.2022г.; срок устранения: 01.07.2024
2	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Дежурных персоналов зданий обеспечить электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии. Основание: пункт 13 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
3	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения провести лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
4	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Пожарный щиты укомплектовать первичными средствами пожаротушения и огнетушитель в помещении столовое перезарядить или поменять новыми. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
5	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Объемный световые знаки пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации, привести в исправное состояние. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
6	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В коридоре не допускать использование незакрепленное электрическое розетка. Основание: подпункт 2

			пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
7	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать использования электрочайникам без специальной подставкой. Основание: подпункт 4 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
8	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В кабинете начальной военной подготовки электровключатель монтировать на негорючих основаниях. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
9	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спальном помещении центра соединительной коробка обеспечить защитной крышкой. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.; срок устранения: 01.07.2024
10	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики выполнять лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Основание: пункт 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года;

срок устранения: 01.07.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Сурт О.А. *Сурт*

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Говини специалист о.ч.с. Айт. Абушев М.С.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Сорова О.А. *Сурт*

«11» 03 2024г.



ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ОСАКАРОВ АУДАНЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«№32 НЕГІЗГІ ОРТА МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №32»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСАКАРОВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қазақстан Республикасы, 101026, Қарағанды облысы,
Осакаров ауданы, Центральное ауылы,
Почтовая кешесі, 2 ғимарат
БСН 050440003205
тел. 87214951721

Республика Казахстан, 101026, Карагандинская область,
Осакаровский район, село Центральное,
улица Почтовая, здания 2
БИН 050440003205
тел. 87214951721

28.06.2024 № 02-23/61

Начальнику ОЧС
Осакаровского района
Полковнику гражданской защиты
Сулейменову Д.О.

Согласно предписанию №9 от 11.03.2024 г. выдано сотрудниками отдела по ЧС Осакаровского района, сообщаем, что все выявленные нарушения правил пожарной безопасности при проверке устранены полностью.

1. Откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. (Приложение №1)
2. Дежурный персонал обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.
3. 17.06.2024 г. Было проведено лабораторное исследования состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешётки чердачного помещения. (Приложение №2).
4. Пожарный щит укомплектован первичными средствами пожаротушения, огнетушитель в помещении столовой перезаправлен. (Приложение №3).
5. Устроены неполадки в объёмном световом знаке пожарной безопасности «Вход» используемый на пути эвакуации (Приложение № 4).
6. Электрическая розетка в коридоре закреплена (Приложение №5).
7. Не допускается использования электрочайника без специальной подставки (Приложение №6).
8. В кабинете мастерская электровключатель монтирован на горючих основаниях (Приложение №7).
9. В спальном помещении мини-центра установлены соединительные коробки с защитными крышками (Приложение №8).
10. Районным отделом образования заключён договор на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт и установку пожарной автоматики для лиц имеющих группу допуска по электробезопасности (Приложение №9)



Егорова

О. Егорова