

**№ 8/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Абай қ.
Актіні толтыру орны

27.02.2024 ж.
Уақыты 17:52

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Абай ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 16.02.2024 ж. № 8

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
АБЮРОВ МАКСАТ КОНИСБАЕВИЧ - Бастық
КӨПОБАЕВ ТЕМІРЛАН ТӨЛЕУХАНҰЛЫ - Аға инженер
ДИХАНБАЙ ЖАРАС ЕРЛАНҰЛЫ - Инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
Қарағанды облысы білім басқармасының Абай ауданы білім бөлімінің "Прокофий Корниенко атындағы жалпы орта білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Прокофий Корниенко атындағы жалпы орта білім беретін мектеп, Қарағанды облысы, Абай ауданы, Топар, Сары -Арқа (көшесі), 46.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 20.02.2024 - 27.02.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Прокофий Корниенко атындағы жалпы орта білім беретін мектеп

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Объектіде өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын ала жөндеу бойынша жұмыстарды есепке алу бойынша арнайы журналы жоқ; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 11-тармағы.;	5 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Кезекші персоналда өзімен бірге ғимарат есіктерінің барлық құлыптарының кілттері жиынтығы жоқ (қарулы)	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	бөлмеде). Кілттердің қосалқы жиынтығын ғимараттың бірінші қабатындағы кезекші персонал (күзет) үй-жайында сақтау; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 10-тармағы.;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Эвакуациялық жаттығулар журналы жоқ; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 14-тармағы.;	11 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Щитовойда (қалқанда), баспалдақ марштарының астында жиһазды және басқа да жанғыш материалдарды сақтауға жол беріледі. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 24-10 тармағы.;	46 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Баспалдақ алаңының астындағы технологиялық тесік бар; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 23-тармағы.;	52 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Эвакуациялық шығу есіктерін ғимараттан шығу бағыты бойынша ашу. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 33-тармағы.;	60 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Эвакуациялау жолдарында жанғыш материал (линолеум) подвалда қолданылады. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 21-тармағы.;	66 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Подвалда электр шамдары қорғаныс плафондарынсыз пайдаланылады; Негіз: 86-тармақ Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1-тармақшасы.;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	№15 кабинетте зақымдалған және бекітілмеген розеткаларды пайдалануға жол беріледі; Негіз: 86-тармақ Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы №	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 2-тармақшасы.;	
10	Еңбек кабинетінде конструкцияда көзделген термореттегіштері жоқ (утиог) электр қыздырғыш аспап қолданылады; Негіз: 86-тармақ Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 3-тармақшасы.;	76 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	- Жертөле үй-жайларында және химия кабинетінде жанғыш негізде монтаждалған электр розеткаларын пайдалануға жол беріледі; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79-тармағы.;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығын суды іске қосу арқылы ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің су берілуіне техникалық байқау және тексеру нәтижелерін сынау актісі мен хаттамасы жоқ. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1585-тармағы.;	109 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Өрт гидранттары қыста окшауланбайды және қар мен мұздан тазартылмайды. Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 1573-тармағы.;	110 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
14	Тұғырлары мен ұстағыштары жоқ өрт сөндіргіштер; Негіз: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 57-тармағы.;	113 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Аға инженері Қонобаев Т.Т.

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Мәліметтерді бермеген Н.С.

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Қосымша « ____ » парақта

« 27 » 02 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
АБАЙ АУДАНЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«ПРОКОФИЙ КОРНИЕНКО АТЫНДАҒЫ
ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН
МЕКТЕП» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМЕНИ ПРОКОФИЯ КОРНИЕНКО»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
АБАЙСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100116, Қарағанды облысы, Абай ауданы,
Топар кенті, Сары-Арка көшесі, 46 ғимарат
тел/факс: 8 (72153) 3-18-76, e-mail: kornso@mail.ru
БСН 220140026418

100116, Карагандинская область, Абайский район,
поселок Топар, улица Сары-Арка, здание 46
тел/факс: 8 (72153) 3-18-76, e-mail: kornso@mail.ru
БИН 220140026418

12.06.2024 № 02-04/133

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ АБАЙ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ	
Кіріс <u>106</u>	Парақ / саны _____
Қосымша 20 <u>24</u> ж. <u>14.06.</u>	Парақ / саны _____

«Абай ауданының
төтенше жағдайлар бөлімі» ММ
бастығының міндетін атқарушы
азаматтық қорғау майоры
С.Н. Бахшиев мырзаға

Қарағанды облысы білім басқармасының Абай ауданы білім бөлімінің «Прокофий Корниенко атындағы ЖОББМ» КММ-сі 27.02.2024 жылғы №8 бұзушылықты жою туралы ұйғарымға байланысты барлық ескертулер жойылды.

1. Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарына техникалық қызмет көрсету және жоспарлы алдын-ала жөндеу бойынша жұмыстарды есепке алу бойынша арнайы журнал жасақталды.
2. Кезекші персоналда ғимарат есіктерінің құлыптарының жиынтығы жасалды.
3. Эвакуациялау жаттығуларының журналы жасалды.
4. Баспалдақтың асты барлық жанғыш заттардан тазартылды.
5. Баспалдақ алаңының астындағы технологиялық тесіктер қаланып жабылды.
6. Эвакуациялық шығу бағытындағы қосымша есік алынып тасталды.
7. Жертөледегі еденде ленолиум алынып тасталды.
8. Жертөледегі шамдарда қорғаныс плафондары орнатылды.
9. № 15 кабинетте зақымдалған розетка жөнге келтірілді.
10. Еңбек кабинетіндегі термореттегіші жоқ (Өтек) алынып тасталды және қолданылмайды.
11. Жертөледе және химия кабинетінде электр розеткалары текстолит негізіне орантылды.
12. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жабдығын суды іске қосу арқылы ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің су берілуіне техникалық байқау және тексеру нәтижелерін сынау актісі мен хаттамасы жасалды.
13. Өрт гидранттарының маңайы окшауланып мұз бен қардан тазартылды.
14. Өрт сөндіргіштер арнайы тұғырларға орнатылды.

Жазылғанды дәйектейтін материалдар хатқа қоса берілген.

Мектеп директоры

Н. Салауат

000024