

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 21/_____**

Трудовой с.о.
Место составления

18.04.2024 г.
Время 12:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 21 от 02.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АБЖАНОВ МЕЙРЖАН СЕЙТЖАНОВИЧ - Главный специалист

КАПАРОВ КУАНЫШ МАНАРБЕКОВИЧ - Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ОСАКАРОВСКИЙ, Степное, Центральная (УЛИЦА), 22.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 18.04.2024 - 18.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа № 35" отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует специальный журнал по учету работ состояния первичных средств пожаротушения. Основание: пункт 11 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года;	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.;	
3	Состояние огнезащитной обработки (пропитки) стропилы и обрешетки чердачного помещения после ее проведения не проверялось лабораториями, аккредитованными в государственной системе технического регулирования. Основание: пункт 21 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года ;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуации, содержится в неисправном состоянии. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Допускается использования электрочайникам без специальной подставка. Основание: пункт 86-4 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 77 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	В здании не произведены проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки силовой и осветительной сети, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: пункт 87 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	В кабинете начальной класса соединительные коробки не обеспечены защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.;	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Глебович Наталья Олеговна

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлена Шмарова С.Н.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением



100M

Приложение на « - » листах

« 10 » 04 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.