

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 229/_____

г. Темиртау
Место составления

30.05.2022 г.
Время 14:51

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 229 от 11.05.2022 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
Мананбаева Асиль Сериковна - Главный специалист
Султанова Айгуль Камисвна - Главный специалист

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

030140007868, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Габидена Мустафина" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

КГУ «Общеобразовательная школа имени Габидена Мустафина» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ТЕМИРТАУ, ТЕМИРТАУ, СТРОИТЕЛЕЙ (ПРОСПЕКТ), 27/1.

5. **Период проведения проверки** 16.05.2022 - 30.05.2022

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:** Требуется ремонт спортивного зала, сан узлов и дверей на лестничных проемах с 1 по 4этажа. На стенах санузлов и столовой отмечается наличие щелей и трещин (кафель разбит). Поверхность пола в рекреации 1 этажа, в столовой и в спортивном зале не ровная, местами имеет изъяны и механические повреждения. Не оборудована яма для прыжков (не заполнена чистым песком с примесью опилок, деревянные борты отсутствуют). Отсутствует горячее водоснабжение в помещении медицинского назначения. Не в полном объеме на объекте проводится производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования

КГУ «Общеобразовательная школа имени Габидена Мустафина» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 9 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Оборудовать яму для прыжков, заполнив чистым песком (без камней, всток,

листьев) с примесью опилок. Деревянные борты выполнить на одном уровне с землей и обшить брезентом или резиной;
срок устранения: 22.08.2022

2	П. 13 Проверочный лист в отношении объектов образования	Грубое	Провести ремонт спортивного зала, санузлов, дверей на лестничных проемах с 1 по 4 этажа. Стены в санузлах и в столовой должны иметь гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. Выполнить поверхность пола в рекреации 1 этажа, в столовой и спортивном зале ровной, без щелей, изъянов и механических повреждений. Возможно покрытие полов синтетическими полимерными материалами, утепленным линолеумом, допускающими обработку влажным способом и дезинфекцию. Выполнить поверхность пола ровной, без щелей и изъянов в спортивном зале.; срок устранения: 22.08.2022
3	П. 23 Проверочный лист в отношении объектов образования	Значительное	Провести подвод горячей воды в помещение медицинского назначения. При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения установить водонагреватели; срок устранения: 22.08.2022
4	П. 99 Проверочный лист в отношении объектов образования	Значительное	Организовать и проводить производственный контроль в соответствии требованиями документов нормирования; срок устранения: 22.08.2022

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, и подписи или отказ от подписи

...сание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа,
...вшего проверку, подпись)

Мавлені Мамедовичі Мамедовичі А.А.

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его
уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

директор. Есенмуратов Ш.М. Шед

«30» 05 2024 г.

