

Сәтінор СЕД

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ49VWF00202297

Дата: 14.08.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Бекетская основная средняя школа» отдела образования Шетского района учреждения образования
Карагандинской области Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., с.Бекет, улица
Байтерек, участок 20

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 01.08.2024 17:58:37 № KZ42RYS00725951

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) Коммунальное государственное учреждение "Бекетская
основная средняя школа" отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской
области, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., с. Бекет
улица Байтерек, участок 20 БИН 060940010951 тел+7 7055883839 и.о. директор Алтынгаринова Ардак
Есенгельдиевна

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения
объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

основная средняя школа
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для
детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) не требуется

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление № KZ42RYS00725951 01.08.2024
измерений уровней шума № 1240001002688920 от 22.05.2024г., протокол лабораторных исследований воды
(микробиологические исследования воды) № 1240002182768563 от 24.05.2024г., протокол испытаний образцы
питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1240001012688802 от 23.05.
2024г., протокол измерений освещённости № 1240001002688900 от 22.05.2024г., протокол измерений
метеорологических факторов № 1240001002688724 от 22.05.2024г., протокол измерений электромагнитного
поля № 1240001002689013 от 22.05.2024г.,

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не требуется

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если
имеются) не представлено

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

КГУ «Бекетская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области, расположен по адресу: Карагандинской области, Шетский район, Краснаяполянский с.о., с.Бекет, ул.Байтерек, 20, занимает 1-х этажное здание, на 1-ом этаже расположены: 2-начальных классов, 2- старших классов, 1эт: учительская, кабинет директорский, кабинет делопроизводитель, библиотека, медицинский пункт, кабинет завхоза, буфет. Территория имеет ограждение без повреждений. На территории имеется наружное искусственное освещение за счёт светодиодных ламп. На территории не размещены объекты функционально с ними не связанные. Въезды и входы на участок, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам покрыты твердым покрытием. В хозяйственной зоне на площадке с твердым покрытием огражденной с трех сторон, установлены 1 мусоросборника с крышкой. Договор на вывоз мусора имеется. На физкультурно-спортивной зоне имеется зона для подвижных игр (баскетбольная площадка) с оборудованием и спортивными снарядами. Спортивное, игровое оборудование в исправном состоянии. Проектная вместимость школы - 80, списочный состав - 42 учащихся. В школе двухсменный режим работы с соблюдением норм площади в учебных классах на 1 обучающегося 2,5 м². Спортивный зал расположен на 1-ом этаже. Радиаторы системы отопления расположены в нишах под окнами и закрыты решетками. На окнах и осветительных приборах предусмотрены заградительные устройства. Раздевальные оборудованы шкафами для одежды и скамейками. Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках, соответствуют росту и возрасту обучающихся. Спортивное, игровое оборудование в исправном состоянии. Пол спортивного имеет специальное покрытие, поверхность пола ровная, без щелей и изъянов. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибом. Полы в мастерских трудового обучения для мальчиков кафельная плитка, в мастерских для девочек линолеум. в кабинете у всех - пол линолеум. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, санитарные узлы) пол облицован кафелем, стены облицованы плиткой, на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Результаты лабораторных измерений уровней шума № 1240001002688920 от 22.05.2024г. соответствуют норме. Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов промаркированы, хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица. Хозяйственно-питьевое водоснабжение, водоотведение централизованное, в исправном состоянии. Для обеспечения горячего водоснабжения установлены 1 водонагревателей, 1 - на 20 литров. Результаты лабораторных исследований воды (микробиологические исследования воды) № 1240002182768563 от 24.05.2024г., Результаты лабораторных исследований воды (исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения) № 1240001012688802 от 23.05.2024г. соответствуют норме. Питьевой режим организован. А также используют кипяченую питьевую воду, при условии ее хранения не более трех часов. Санитарные узлы оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды, средствами для мытья и сушки рук. Санитарные узлы для учащихся в школе имеются на первом этажах, всего 2. Все санитарные приборы в исправном состоянии. Туалеты оборудованы унитазами, раковинами Комнаты техперсонала на первом этаже поддонами. Основные помещения имеют естественное освещение, в учебных классах левостороннее. Искусственное освещение представлено светодиодными лампами, в исправном состоянии. В одном помещении имеются лампы одного типа, светильники оборудованы защитными конструкциями. На световых проёмах учебных помещений имеются регулируемые солнцезащитные устройства. Результаты измерений освещённости № 1240001002688900 от 22.05.2024г. соответствуют норме. Отопление местное котельный, в рабочем состоянии. Вентиляция естественная за счёт оконных фрамуг. Результаты измерений метеорологических факторов № 1240001002688724 от 22.05.2024г. соответствуют норме. Уборочный инвентарь выделен в полном объёме, промаркирован, закреплён за отдельными помещениями, хранится в специально выделенных помещениях. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. На приобретенную продукцию для обучающихся (средства личной гигиены, школьно-письменные принадлежности, мебель) имеются документы, подтверждающие ее качество и безопасность. На окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Наличие насекомых, крыс и мышевидных грызунов не выявлено. Имеется договор на дератизацию и дезинсекцию № 10 от 26.01.2024г Периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение сотрудниками пройдены, допуски к работе имеются. Результаты измерений электромагнитного поля №1240001002689013 от 22.05.2024г.. соответствуют норме. Разработана программа производственного контроля с Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Карагандинской области Шетское районное отделения № 116 от 12.04.2024г.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, қанализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол измерений уровней шума № 1240001002688920 от 22.05.2024г. протокол лабораторных исследований воды (микробиологические исследования воды) № 1240002182768563 от 24.05.2024г. протокол испытаний образцы питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1240001012688802 от 23.05.2024г. протокол измерений освещённости № 1240001002688900 от 22.05.2024г. протокол измерений метеорологических факторов № 1240001002688724 от 22.05.2024г. протокол измерений электромагнитного поля № 1240001002689013 от 22.05.2024г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Бекетская основная средняя школа» отдела образования Шетского района учреждения образования Карагандинской области Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский с.о., с.Бекет, улица Байтерек, участок 20

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года КР ДСМ-76. СП "

л құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тен. электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. ный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном тителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Санитарно-эпидемиологические требования к видеисточникам, местам водозабора для хозяйственно питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16; СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления". Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров". Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қарағанды облысының санитариялық - эпидемиологиялық бақылау департаменті Шет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Шет ауданы, Даңғылы Абай, № 59 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)


Республиканское государственное учреждение "Шетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"


Шетский район, Проспект Абая, дом № 59

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Косылбекова Гульнар Садыковна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

