

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 15/ _____

с.Трудовое
место составления

21.04.2022 г.
Время 14:45

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №20 от 18.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку

Каспаков Думан Толегенович – Старший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15 отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Трудовое улица Бакинская зд.5

5. Срок проведения проверки 21.04.2022 – 21.04.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1.	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 3 шт.) истекли сроком годности. Основание: п.18. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
2.	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

	наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	
3.	На объекте не разработаны инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4.	Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуация, содержатся в неисправном состоянии без включенной световой индикацией. Основание: п.35 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
5.	Допускается к работе работника (завхоз) без прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 12 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Старший инженер МЧС Кенеш Каспаев Д.Б.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

✓ Менапова Дильра Фикимовна



9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки

нет

приложение на « — » листах.

« — » 20 г.