

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №28**

с.Трудовое
Место составления

25.05.2023г.
Время 16:05

1. Наименование органа контроля надзора: Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль: №28 от 22.05.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Каспаков Думан Толегенович – Старший инженер Отдела по ЧС Осакаровского района.

4. Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:

5. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области. Осакаровский район, с.Трудовое улица Бакинская зд.5.

6. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: 25.05.2023 - 25.05.2023

7. Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула): Нарушения выявлены


Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Не вывешено инструкция о мерах пожарной безопасности. Основание: п. 5 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12	п.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области

	«Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.
3	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) истекли сроком годности. Основание: п.18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуации, содержатся в неисправном состоянии. Основание: п.35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	В электрощитовом допустается хранение горючих веществ и материалов. Основание: п. 86-6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.79 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В спортивном зале допустается соединение проводов при помощи скрутки на распределительном коробке. Основание: п. 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
7	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №222. Основание: п.67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений

8. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Главный специалист ОЧС Осакаровского района
подполковник гражданской защиты



М. Абжанов

9. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Ознакомлена директор БРП Осакаровского района №15
Степанова Т.Н.

10. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: