

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №4**

п.Осакаровка
Место составления

27.03.2023г.
Время 18:00

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
 2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** №4 от 15.03.2023 г.
 3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист Отдела по ЧС Осакаровского района.
 4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №13» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области».
- Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:**
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №13» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области», Осакаровский район, с.Озерное улица Школьная зд.37.
5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 27.03.2023-27.03.2023
 6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №13» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области».

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Не назначен должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 9	п.5 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	«Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	
2	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Два объемно световых знака пожарной безопасности «Выход» используемые на путях эвакуации, содержатся в неисправном состоянии с выключенной световой индикацией. Основание: пункт 35 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Допущено использование незакрепленных электрических розеток. Основание: подпункт 2 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении котельной монтаж розеток выполнен на горючем основаниям. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В помещении котельное допускается соединение проводов при помощи скрутки. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
7	В кабинете физики соединительные коробки не обеспечены защитными крышками. Основание: пункт 82 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.84 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
8	Допущена эксплуатация неисправной печи на твердом топливе имеются, трещины и разрушение штукатурки. Основание: пункт 104 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.91 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
9	Не обеспечено требование государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, предъявляемые к системам отопления котельная расположена в здании школы. Основание: пункт 117 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.100 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
10	Автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состояний. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений

7. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Главный специалист ОЧС Осакаровского района
подполковник гражданской защиты



М. Абжанов

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Ознакомились

Субботина А.Ф.



Субботина А.Ф.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Приложение на «___» листах.

«___» _____ 2023г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

