

Аттестат аккредитации №KZ.II.05.1805 от «14» ноября 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 238 КАР от «22» июня 2021 г.

1	Дата проведения испытаний	22 июня 2021 г.
2	Наименование организации, проводившей испытания	ТОО «Комплекс-К»
3	Наименование и адрес заказчика:	ТОО «Специализированный учебный центр по гражданской защите «ЩИТ» расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Гоголя 31/1 офис №5
4	Основание для проведения испытаний	Заявка б/н 17.05.2021 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнебиозащитный состав для древесины «ВУПРОТЕК-МС». Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ».
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр. 2, офис 412. СТ РК 615-1-2011 «Составы вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».
7	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО «Специализированный учебный центр по гражданской защите «ЩИТ» расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Гоголя 31/1 офис №5
8	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения общей площадью 1154 кв.м. в здании КГУ «Акжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области находящегося по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п. Акжал, ул. Алтынсарина 16, т.37138
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
10	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка с общей площадью 1154 м ² в соответствии с нормативно-технической документацией.
11	Метод проведения испытаний	СТ РК 615-1-2011 п.п. 9.4.10.4
12	Условия проведения испытаний	Температура +20°С; Влажность 17%
13	Дата отбора образцов	22 июня 2021 г.
14	Результат испытаний:	



KZ.II.05.1805



Комплекс-К

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ТОО «Комплекс-К»

РК, 030000, г. Актобе, ул.Кобозева 13, кв.1

Тел.: 8(7132) 40-21-61

Деревянные конструкции складских стеллажей (1154 м²)

- 1 образец- третья стропильная нога слева от входа
- 2 образец – первая обрешетка справа от входа
- 3 образец- пятая стропильная нога слева от входа
- 4 образец- вторая обрешетка слева от входа
- 5 образец – седьмая стропильная нога слева от входа
- 6 образец – седьмая обрешетка справа от входа
- 7 образец- восьмая стропильная нога слева от входа
- 8 образец – вторая обрешетка справа от входа

№ п/п	Наименование определяемых показателей, единицы измерений	Норма по НД	Фактические результаты
1	2	3	4
1	Изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	Не нормируется	Имеются
2	Появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не допускается	Отсутствует
3	Самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не допускается	Отсутствует
4	Сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не допускается	Отсутствует
5	Обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не допускается	Отсутствует
6	Полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не допускается	Отсутствует

Вывод: Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615-1-2011

Начальник ИЛ



Абдуллин С. А.

Специалист ИЛ

Аймагамбетов Д.Б.

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 008-КАР

от «к» 06 2021 г.

Наименование и адрес заказчика	ТОО «Специализированный учебный центр по гражданской защите «ЩИТ» расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Гоголя 31/1 офис №5
Основание для проведения испытания	Заявка б/н от <u>17.05</u> .2021 г.
Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции чердачного помещения общей площадью 1154 кв.м. в здании КГУ «Акжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области находящегося по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п. Акжал, ул. Алтынсарина 1б, т.37138
Наименование и адрес организации, проводившей огнезащитную обработку	ТОО «Специализированный учебный центр по гражданской защите «ЩИТ» расположенного по адресу: Карагандинская область, г.Караганда, ул. Гоголя 31/1 офис №5
Наименование огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	Огнебиозащитный состав для древесины «ВУПРОТЕК-МС». Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр. 2, офис 412.
Способ и площадь обработки	Поверхностная пропитка с общей площадью 1154м ² в соответствии с нормативно-технической документацией.
Место отбора образцов	
Деревянные конструкции складских стеллажей (1154 м²)	
<ul style="list-style-type: none"> 1 образец- третья стропильная нога слева от входа 2 образец – первая обрешетка справа от входа 3 образец- пятая стропильная нога слева от входа 4 образец- вторая обрешетка слева от входа 5 образец – седьмая стропильная нога слева от входа 6 образец – седьмая обрешетка справа от входа 7 образец- восьмая стропильная нога слева от входа 8 образец – вторая обрешетка справа от входа 	

Образцы продукции отобраны в соответствии с требованием СТ РК 615-1-2011 «Составы вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия»

Акт составлен на 1 листах, в 3 экземплярах

Представитель ИЛ


 (Подпись) Алмагамбетов Д.Б.

Представитель Заказчика


 (Подпись) Алшамыс А.К.

Акт принял представитель объекта огнезащиты


 (Подпись) Муканбекәріп Т.О.

**Акт сдачи – приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты**
от «26» 06 2021 года

1. Наименование объекта огнезащиты: КГУ «Акжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области

2. Адрес объекта огнезащиты: Карагандинская область, Шетский район, п. Акжал, ул. Алтынсарина 16, т.37138

Представитель предприятия (объекта огнезащиты): КГУ «Акжалская основная средняя школа»
завхоз Секебаева М.Р.
(Должность и ФИО)

3. Комиссия в составе:

Председатель

Директор Мурачбекжолдас Т.О.
(Должность и ФИО)

комиссии:

Члены комиссии: Представитель заказчика (обработчик огнезащиты) – Алпамыс А.К.
Специалист ИЛ ТОО «Комплекс-К» Аймагамбетов Д.Б.

произвели осмотр выполненных огнезащитных работ:

1) Деревянных конструкций чердачного КГУ «Акжалская основная средняя школа» отдела образования Шетского района управления образования Карагандинской области обрабатывали огнебиозащитным составом для древесины «ВУПРОТЕК-МС», с общей площадью 1154 м².
при этом установлено: огнезащитная обработка объекта огнезащиты произведена согласно требованиям СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

4. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009.

5. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:
Огнебиозащитный состав для древесины «ВУПРОТЕК-МС». Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр. 2, офис 412.

6. Решение комиссии:
огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на огнезащитное средство, технологии нанесения огнезащитного средства соблюдены в соответствии с СТ РК 615-1-2011, ГОСТ Р 53292-2009

Акт составлен на 1 листе, в 3 экземплярах

Председатель комиссии:



Мурачбекжолдас Т.О.

Члены комиссии:



Алпамыс А.К.

Аймагамбетов Д.Б.