

27.09.2023 г.

Время 12:32

Абайский район
Место составления

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 11 от 12.09.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
БЕСБАЕВ ГАЛЫМ ТАГАЙБЕКОВИЧ - Руководитель
Тажикова Айгуль Жумабаевна - главный специалист
САДЫКОВА МАДИНА КАЗИСОВНА - главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, Кулаайгыр, Бейбітшілік (УЛИЦА), 1А.

5. Срок проведения проверки 19.09.2023 - 27.09.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
На момент проверки в кабинетах русского языка и литературы, информатики, истории, мультимедийном кабинете не в исправном состоянии искусственное освещение, что является нарушением п. 42, п.49 главы 3 Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования ", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 (далее – СП-76). На момент проверки в санитарном узле на втором этаже отсутствует средство для сушки рук, что является нарушением п. 92 главы 5 СП-76. Согласно протоколу измерений освещенности № 6 от 19.09.2023 года результаты измерения искусственной освещенности составили: Кабинет химии (на середине доски) составляет 318 ЛК, при норме 500ЛК; третий ряд первая парта - 334 ЛК, при норме 400, третий ряд вторая парта - 354 ЛК при норме 400, третий ряд третья парта - 326ЛК при норме 400ЛК; Кабинет начальных классов (на середине доски) составляет 414ЛК при норме 500ЛК, второй ряд третья парта – 264 при норме 400, второй ряд четвертая парта – 267 ЛК при норме 400; Кабинет биологии (на середине доски) – 414 ЛК при норме 500 ЛК, что является нарушением п. 47 главы 3 СП-76. .

Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения |
|---|--|---|
| | | |

| | | |
|---|--|---|
| 1 | На момент проверки в санитарном узле на втором этаже отсутствует средство для сушки рук, что является нарушением п. 92 главы 5 СП-76.; | П. 15 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям |
| 2 | На момент проверки в кабинетах русского языка и литературы, информатики, истории, мультимедийном кабинете не в исправном состоянии искусственное освещение, что является нарушением п. 42, п.49 главы 3 Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования ", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 (далее – СП-76).; | П. 16 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям |
| 3 | Согласно протоколу измерений освещенности № 6 от 19.09.2023 года результаты измерения искусственной освещенности составили: Кабинет химии (на середине доски) составляет 318 ЛК, при норме 500ЛК; третий ряд первая парта - 334 ЛК, при норме 400, третий ряд вторая парта - 354 ЛК при норме 400, третий ряд третья парта - 326ЛК при норме 400ЛК; Кабинет начальных классов (на середине доски) составляет 414ЛК при норме 500ЛК, второй ряд третья парта – 264 при норме 400, второй ряд четвертая парта – 267 ЛК при норме 400; Кабинет биологии (на середине доски) – 414 ЛК при норме 500 ЛК, что является нарушением п. 47 главы 3 СП-76. ; | П. 26 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям |

7. Подпись, должностного лица (лиц), проводившего проверку

И.И. Тимеева И.И. *С. Сағалбай Д.К.*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «__» листах

«__» _____ 20__ г.

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 11/_____

Абайский район
Место составления

27.09.2023 г.
Время 12:32

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 11 от 12.09.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
БЕСБАЕВ ГАЛЫМ ТАГАЙБЕКОВИЧ - Руководитель
Тажикова Айгуль Жумабаевна - главный специалист
САДЫКОВА МАДИНА КАЗИСОВНА - главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН)

060440006390, Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Абайский район, Кулаайгыр, Бейбітшілік (УЛИЦА), 1А.

5. Период проведения проверки 19.09.2023 - 27.09.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение "Топарская общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области

| № | Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения) | Оценка степени риска | Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения |
|---|---|----------------------|--|
| 1 | П. 15 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям | Значительное | Обеспечить в санитарном узле средство для сушки рук в соответствии с санитарными правилами.; срок устранения: 23.10.2023 |
| 2 | П. 16 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического | Значительное | Обеспечить в кабинетах искусственное освещение в |

| | | | |
|---|---|--------|--|
| | благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям | | соответствии с санитарными правилами.; срок устранения: 11.12.2023 |
| 3 | П. 26 проверочный лист в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям | Грубое | Довести до нормируемых показателей искусственное освещение в кабинетах химии, начальных классов, биологии.; срок устранения: 11.12.2023 |

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Иванов С.С. *Женишова А.А.*
И. Сагидович

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

«24» 09 2023 г.

