

# АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ № 4/ \_

Бухар-Жырауский район  
Место составления

13.03.2023 г.  
Время 19:34

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль** № 4 от 20.02.2023 г.

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора**  
Малышкин Владимир Вячеславович - Главный специалист ОНГАРКУЛОВ ЕЛДОС  
МИРХАЯТОВИЧ - Главный специалист ЖУНУСБЕКОВ ЕРСИН САГАТОВИЧ - начальник

**4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

020440007788, Коммунальное государственное учреждение "Кокпектинская общеобразовательная школа" отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:**

Коммунальное государственное учреждение "Кокпектинская общеобразовательная школа" отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ, Кокпекты, Шоссейная (УЛИЦА), 30.

**5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора** 10.03.2023 - 13.03.2023

**6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение "Кокпектинская общеобразовательная школа" отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1.	Отсутствует акт и протокол испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения. Основание: Пункт 1585 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2.	Допускается использование незакрепленных электроустановочных изделий (выключателей, розеток). Пункт 86 подпункт 2 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3.	Допускается эксплуатация ламп накаливания без защитных плафонов, что может привести к пожару. Основание: подпункт 1 пункта 86 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4.	Двери эвакуационного выхода закрыты на запоры, не обеспечивающие открывание изнутри без ключа. Основание: пункт 34 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5.	Допускается загромождение эвакуационных путей и выходов. Основание: Пункт 36 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6.	Не все эвакуационные выходы оборудованы знаками пожарной безопасности «Выход». Основание: пункт 32 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 59 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7.	На люке входа в чердачное помещение отсутствует табличка с информацией о месте хранения ключей от замка. Основание: пункт 28 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8.	Автоматическая пожарная сигнализация частично неисправна. Основание: пункт 71 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

9.	В библиотеке установлены решетки на окнах. Основание: пункт 24, подпункт 8 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

*Главный специалист ОЧС В.В. Малюшкин.*

**2. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

\_\_\_\_\_

**3. Замечания и (или) возражение по результатам проверки**


\_\_\_\_\_

Приложение на «\_\_\_» листах

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Примечание: Согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ  
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ  
БҰХАР ЖЫРАУ АУДАНЫ  
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ  
«КӨКПЕКТИ ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»  
КОММУНАЛДЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КОКПЕКТИНСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

100411, Караганды облысы, Бұхар Жирау ауданы,  
Көкпекті ауылдық округі, Көкпекті ауылы  
Шоссейная көшесі, 30 ғимарат  
Тел.: 8 (72154) 2-32-21, 2-33-36. E-mail: kokpekti@mail.ru  
БСН 020440007788

100411, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район  
Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты  
ул. Шоссейная, здание 30  
Тел.: 8 (72154) 2-32-21, 2-33-36. E-mail: kokpekti@mail.ru  
БИН 020440007788

21.04.2023 № 05/175

Начальнику ОЧС  
Бухар Жырауского района  
подполковнику гражданской  
защиты  
Жунусбекову Е.

### Информация по проведенной проверки пожарно-технического обследования

Администрация КГУ «Кокпектинская ОШ» информирует вас по предписанию устранения незначительных нарушений №4 от 13 марта 2023 года, которые были выявлены в ходе проверки:

**Пункт №1.** Автоматическую пожарную сигнализацию привели в исправное состояние, устранили :20.04.2023г

**Нарушение по пункту №1 устранено полностью.**

**Пункт №2.** На люке входа в чердачное помещение закрепили табличку с информацией о месте хранения ключей от замка. Устранили :12.04.2023г

**Нарушение по пункт №2 устранено полностью.**

**Пункт №3.** В библиотеке демонтировали решетки на окнах. Устранили 13.04.2023г

**Нарушение по пункт №3 устранено полностью.**

**Пункт №4.** Эвакуационный выход оборудован знаком пожарной безопасности «Выход». Устранили 11.04.2023г

**Нарушение по пункт №4 устранено полностью.**

**Пункт №5.** Эвакуационные выходы закрываются на запоры изнутри без ключа. Устранили 11.04.2023г

**Нарушение по пункт №5 устранено полностью.**

**Пункт №6. Устранено полностью. Устранили 12.04.2023 г**

**Пункт №7. Устранено полностью. Устранили 13.04.2023 г**

**Пункт №8. Устранено полностью. Устранили 13.04.2023 г**

**Пункт №9. Акт и протокол испытания на проверку водоотдачи имеется.  
Провели 17.04.2023 г**

Директор школы:  Г.А.Жаймина



**Акт сдачи - приемки в эксплуатацию  
огнезащитной обработки объекта огнезащиты**

№ 5 от «05» мая 2022 года

**1. Наименование объекта огнезащиты:** КГУ «Кокпектинская общеобразовательная школа»  
отдела образования Бухар-Жырауского района управления образования Карагандинской области

**2. Адрес объекта огнезащиты:** Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,  
Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, улица Шоссейная, 30.

(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)

**3. Руководитель предприятия (объекта огнезащиты):**

Директор Жаймина Гаухартас Абиятовна

(Ф.И.О., контактный телефон)

**4. Комиссия в составе:** Заместитель директора по АХЧ КГУ «Кокпектинская  
общеобразовательная школа» отдела образования Бухар-Жырауского района управления  
образования Карагандинской области Кокушев Айдар Серикбаевич, директор ТОО «Павлодар –  
Инвест КЗ» Хамитов Кайрат Еркенович, представитель ТОО «Павлодар – Инвест КЗ» по  
Карагандинской области Гутник Владимир Владимирович

(Ф.И.О., организация (учреждение), должность)

произвела осмотр выполненных огнезащитных работ: поверхностная обработка деревянных  
конструкций путем распыления огнезащитного состава

(наименование вида огнезащитных работ)

При этом установлено: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного  
помещения КГУ «Кокпектинская общеобразовательная школа» отдела образования Бухар-  
Жырауского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область,  
Бухар-Жырауский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, улица Шоссейная, 30.  
(чердак – площадь обработки 2 425м<sup>2</sup>)

(описание выполненной работы)

**5. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или)**  
**технической документации:** пункт 2-30 Правил пожарной безопасности Республики Казахстан  
утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года №  
1077, СТ РК 615-1-2011

(указывается нормативная и (или) техническая документация)

**6. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство:** Состав для  
огнезащитной пропитки «Пос 1 Био» сертификат соответствия № KZ.7500169.22.01.00651 от  
18.09.2020 года

(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

**7. Решение комиссии:** огнезащитная обработка объекта огнезащиты, состояние огнезащитного  
покрытия соответствует всем требованиям нормативной и технической документации на  
огнезащитное средство, технология нанесения огнезащитного средства соблюдена в соответствии  
с СТ РК 615-1-2011

**8. Дата следующей обработки:** - до 05 мая 2024 года

Акт составлен на 1 листе, в 2 экземплярах

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

Жаймина Г.А.

Члены комиссии \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

Кокушев А.С.

(Ф.И.О., подпись)

Хамитов К.Е.

(Ф.И.О., подпись)

Гутник В.В.

