

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 33/ _____

с.Приишимское
место составления

29.04.2022 г.
Время 10:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №33 от 26.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку

Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №7» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №7» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Приишимское улица Центральная зд.30

5. Срок проведения проверки 29.04.2022 – 29.04.2022

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №7» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1.	Отсутствует эксплуатационный журнал систем и установок пожарной автоматики Основание: п.70-9. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
2.	На объекте не разработаны инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

Глобинский специалист ОЧС Ахмет Абжанов И.С.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

директор школы Кариев Т.А.

Нет

9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки

нет

приложение на « - » листах.

«29» 04 2022 г.