

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 33/___

с.Приишимское
место составления

29.04.2022 г.
Время 10:10

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка,
№33 от 26.04.2022 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки/профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
050440002960, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 7» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 7» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Приишимское улица Центральная зд.30

5. Период проведения проверки 29.04.2022 – 29.04.2022

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 7» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1.	П. 130 Проверочный лист в сфере государственного контроля в	Незначительное	Завести эксплуатационный журнал систем и установок

	области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.		пожарной автоматики Основание: п.70-9. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.
2.	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.	Незначительное	На объекте разработать инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. Срок устранения: 30.05.2022г.

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи

директор Карму Т-В. [подпись]

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись):

Глевант специс мет ОЧС. Атам. Абисолмев М.С

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии), руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись:

директор Карму Т-В. [подпись]

«29» 04 2022 г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений.

В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений.

Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

КАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ОСАКАРОВ АУДАНЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
**«№7 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН
МЕКТЕБІ»**
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №7»**

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ОСАКАРОВСКОГО
РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Қазақстан Республикасы, 101010, Қарағанды
облысы, Осакаров ауданы Приишимское ауылы,
Центральная көшесі, 30 ғимарат
БСН 050440002960
Тел.: 8(72149)51438

Республика Казахстан, 101010, Карагандинская
область, Осакаровский район с. Приишимское,
Улица Центральная, здание 30
БИН 050440002960
Тел.: 8(72149)51438

26.05.2022 г. №06-25-65

**Начальнику ОЧС
Осакаровского района
Сулейменову Д.О.**

Согласно предписания за №33 от 29.04.2022 года отдела по ЧС
Осакаровского района сообщаем что, все выявленные нарушение правил
пожарной безопасности полностью устранены.

Заведено эксплуатационный журнал систем и установок пожарной
автоматики.

Разработан и вывешен инструкция по эксплуатации систем и установок
пожарной автоматики.

Подтверждающие материалы имеется.

Директор школы



Карпец Т.В.