

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №17**

с.Шункыркол
Место составления

21.04.2023г.
Время 10:30

1. Наименование органа контроля надзора: Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль: №17 от 11.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Каспаков Думан Толегенович – старший инженер Отдела по ЧС Осакаровского района.

4. Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №11» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №11» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области, Осакаровский район, с.Шункыркол улица Центральная зд.1.

5. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: 21.04.2023 - 21.04.2023

6. Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула): Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №11» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

| № | Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения |
|---|---|---|
| 1 | Не вывешен инструкция о мерах пожарной безопасности, Основание: пункт 5 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.2 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2 | Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12. | п.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области |

| | | |
|---|---|--|
| | «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г. | пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности. |
| 3 | Не назначены должностные лица ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 9 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.5 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 4 | Автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состояний. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 5 | На дверях чердачного помещения отсутствует надпись информация о месте хранения ключей. Основание: пункт 28 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.39 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 6 | Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 2 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года | п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 7 | В кабинете иностранного языка допущено использование незакрепленных электрических розеток. Основание: подпункт 2 пункта 86 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.75 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 8 | В помещении мастерской допускается соединение проводов при помощи скрутки на распределительном коробке. Основание: пункт 80 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.83 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений |
| 9 | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Основание: пункт 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года | п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений |

7. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Старший инженер ОЧС Осакаровского района
майор гражданской защиты

Д. Каспаков


8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Ознакомлена

Омарханова

А. И.

О. А.



9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

нет

Приложение на « — » листах.

« 21 » 04 2023г.

Примечание: согласно пункта 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом изложенных в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

| | | |
|---|---|--|
| № | Период, в течение которого проводился профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере) | Пункты предписания и сроки устранения выявленных нарушений |
| 1 | Не выдана инструкция о мерах пожарной безопасности. Основание: пункт 3 «Правила пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года. | п.2 Проверочный акт о соблюдении государственного контроля в области пожарной безопасности объекта независимо от категории, предназначения и вида деятельности |
| 2 | Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12 | п.4 Проверочный акт о соблюдении государственного контроля в области |