

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 637/ \_\_\_\_\_**

г.Темиртау  
Место составления

25.11.2021 г.  
Время 15:39

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Темиртауское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 637 от 08.11.2021 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**  
Мананбаева Асель Сериковна - Главный специалист  
Султанова Айгуль Камиевна - Главный специалист

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**  
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа №4" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

КГУ "Общеобразовательная школа № 4» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области, КАРАГАНДИНСКАЯ, ТЕМИРТАУ, ТЕМИРТАУ, ЧЕРНЫШЕВСКОГО (УЛИЦА), 106/1.

**5. Срок проведения проверки** 15.11.2021 - 25.11.2021

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены  
Нарушение пунктов 17, 34, 129, 92 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденным приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № ҚР ДСМ – 76. .

КГУ "Общеобразовательная школа № 4» отдела образования города Темиртау Управления образования Карагандинской области

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Пол в санитарных узлах выполнен из керамической плитки с щелями, изъятиями, механическими повреждениями, не допускающий уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.;	П. 13 Проверочный лист в отношении объектов образования
2	При отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения не установлены водонагреватели в сан. узле для девочек на 4 этаже.;	П. 17 Проверочный лист в отношении объектов образования

3	Для мытья рук к умывальным раковинам на 4 этаже отсутствует подводка горячей воды. В школе санитарных узлах унитазы для обучающихся не размещены в закрытых кабинках. ;	П. 23 Проверочный лист в отношении объектов образования
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

*[Handwritten signature]*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

*директор КЧУ «ОСШ №4 "Школа Театральной Школы" Районного Центра*



9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

Приложение на «\_\_» листах

«25» 11. 2021 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.