

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
САРАН ҚАЛАСЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«№13 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА САРАНА
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

101203, Карагандинская область, город Саран,
поселок Актас, ул. Бейбітшілік көшесі 7 құрылыс
Тел/факс 8(72137)55028 E-mail: shkola_13@mail.ru
«ҚР Қаржы Министрінің Қазнашылық Комитеті» РММ
ЖСҚ КЗ.53070103КСН301000 БСК ККМІКЗ2А БСН 000240002240

101203, Карагандинская область, город Саран,
поселок Актас, ул. Бейбітшілік строеісе 7
Тел/факс 8(72137)55028 E-mail: shkola_13@mail.ru
РІ У «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
ИИК КЗ.53070103КСН301000 БИК ККМІКЗ2А БИП 0002400

02 мая 2024 г. № 84

Сараевская Г.И. Д.Е. в КИД
Умарова В. А. 05. 2024г.
на рассмотрение

Начальник
ОЧС города Саран
Подполковнику гражданской заш
Анищенко С

КГУ «Общеобразовательная школа № 13» отдела образования города Саран
управления образования Карагандинской области сообщает, что согласно
предписанию об устранении нарушений №7 от 13.03.2024 года проделано
следующее:

- п.1. Обработка деревянных конструкций крыши здания и стеллажей проведена
22.04.2024 года. Копия акта выполненных работ и протокол испытаний № 137
прилагаются (фото прилагается);
- п.2. Люк чердачного помещения на 3 этаже закрыт на замок (ф.
прилагается);
- п.3. Горючие материалы с чердачного помещения вынесены (ф.
прилагается);
- п.4. Огнетушители ОП-10 и ОП-5 в количестве 15 штук перезаряжены.
Промежуточный акт и сертификат соответствия прилагаются;
- п.5. Над эвакуационным выходом спортзала световой знак «Выход» приведен
в исправленное состояние (фото прилагается);
- п.6. Электрический удлинитель в медицинском кабинете установлен на
негорючем основании (фото прилагается);
- п.7. В подсобном помещении на I этаже заменен светильник, заводские
специальные зажимы внутри светильника, а второй светильник обесточен
заделан наглухо и замазан шпатлевкой (фото прилагается).

Директор

Жош

«ҚР ТЖМ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ САРАН
ҚАЛАСЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
Кіріс 248 Парақ / саны _____
Қосымша _____ Парақ / саны _____



Кожамситов Р.Б.

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
САРАН ҚАЛАСЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«№13 ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА САРАНИ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

101203 - Карагандинская область, город Саранск,
Актае көпірі, Бороғина көшесі 7 құрылыс
Тел./факс 8(72137)55028 E-mail: shkola13@mail.ru
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қаржылық қолдау және
ЖСҚ К/53070103КСН301000 БСҚ КҚМІ К/2А БИП 000240002240»

101203 - Карагандинская область, город Саранск,
проспект Актае, ул. Борогина, строение 7
Тел./факс 8(72137)55028 E-mail: shkola13@mail.ru
«Р/У Экономика/Карагандинская Министрлердің Финансоей РК»
БИП К/53070103КСН301000 - БИП КҚМІ К/2А БИП 000240002240»

26 декабрь 2023 № 210

Руководителю
РГУ «Саранского городского управления
санитарно-эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
Карагандинской области»
Мусабековой А.Т.

Согласно предписанию об устранении нарушений № 16 от 28.11.2023 года сообщаем, что по перечню выявленных нарушений проделано следующее:

1. Показатели температуры приведены в соответствии с нормами, а именно, температура в классах не более 22°C. Журналы по температурному режиму ежедневно заполняются. Градусники в каждом классе имеются. Влажность в норме. Проветривание проводится.
2. Приобретены лампы искусственного освещения LED Призма, которые будут установлены в классах во время каникул до 08 января 2024 года, так как в настоящее время это сделать невозможно из-за учебного процесса.
3. Программа производственного контроля разработана. Все услуги по замерам будут производиться в 2024 году по графику.

Директор

Р.Кожамситов

Исполнитель: Котова С.А.