

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 32/ \_\_\_\_\_**

с.Пионерское  
место составления

29.04.2022 г.  
Время 12:25

**1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

**2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, №32 от 26.04.2022 г.**

**3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**

Абжанов Мейржан Сейтжанович – Главный специалист

**4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки:**  
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 3» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области.

**Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 3» отдела образования Осакаровского района управления образования Карагандинской области/Карагандинская область Осакаровский район село Пионерское улица Центральная зд.27

**5. Срок проведения проверки** 29.04.2022 – 29.04.2022

**6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 3» отдела образования Осакаровского района

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1.	Не откорректированы планы эвакуации людей при возникновении пожара. Основание: п.12. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 6. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.



2	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 4 шт.) истекли сроком годности. Основание: п.18. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 48 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
3	Отсутствует специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 5 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
4	На объекте не разработаны инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики, должностных инструкций дежурного и обслуживающего персонала. Основание: п.70-7. «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 129 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.
5	Объемный световой знак пожарной безопасности «Выход» используемый на пути эвакуация №3, содержатся в неисправном состоянии без включенной световой индикацией. Основание: п.35 «Правила пожарной безопасности» утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан №55 от 21.02.2022г.	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности.

**7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку**

*Гловинский телеканал ОЧС Атом Аманжол М.С.*

**8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи**

*директор ОМН №3 с. Тусаргана Ш. В. В. Савушкин*

**9. Замечания и (или) возражения по результатам проверки**

\_\_\_\_\_

приложение на « \_\_\_\_ » листах.

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.