

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА №9**

с.Пионерское
Место составления

14.04.2023г.
Время 09:50

1. Наименование органа контроля надзора: Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Осакаровского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль: №9 от 06.04.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Каспаков Думан Толегенович – Старший инженер Отдела по ЧС Осакаровского района.

4. Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №3» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №3» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области, Осакаровский район, с.Пионерское улица Центральная зд.27.

5. Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора: 14.04.2023 - 14.04.2023

6. Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула): Нарушения выявлены


Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №3» отдела образования Осакаровского района, управление образования Карагандинской области.

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения
1	Не назначены должностные лица ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 9 «Правил пожарной	п.5 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	
2	Автоматическая пожарная сигнализация в не исправном состоянии. Основание: пункт 6 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.29 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
3	В подвальном помещении допускается хранение и складирования горючих веществ и материалов. Основание: пункт 24-1 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.46 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Первичные средства пожаротушения (огнетушители в количестве 3 шт.) истекли сроком годности. Основание: пункт 18 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.51 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В помещении котельной монтаж розеток выполнен на горючем основании. Основание: пункт 79 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	Пожарный водоем содержится в не исправном состоянии (отсутствует вода). Основание: пункт 1567 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года.	п.108 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений
7	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем и установок пожарной автоматики не выполняются лицами, имеющими группу допуска по электробезопасности в соответствии с требованиями Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 222. Основание: пункт 67 «Правил пожарной безопасности» №55 от 21 февраля 2022 года	п.120 Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений

7. Подпись должностного лица (лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Старший инженер ОЧС Осакаровского района
майор гражданской защиты

 Д. Каспаков

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Савриш В. В.

