

**№ 16/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ**

Успен а.о.
Актіні толтыру орны

26.02.2024 ж.
Уақыты 18:29

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 20.02.2024 ж. № 16

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ТУРСЫНБЕКОВ СЕРЖАН КЕНЖЕУЛЫ - аға инженер
АРЫСТАНБЕКОВ БАХЫТЖАН БАКТЫБЕКОВИЧ - Аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің "Еркіндік жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің "Еркіндік жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Шет ауданы, Еркіндік.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 26.02.2024 - 26.02.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

2024 жылғы 1-ші жартыжылдыққа арналған өрт қауіпсіздігі саласындағы профилактикалық бақылау мен қадағалаудың жартыжылдық тізім кестесіне сәйкес.

Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің "Еркіндік жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Жұмыскерлер өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша нұсқаулықтан өткізілмей жұмысқа жіберілген (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 8 тармақ);;	4 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Ұйымдардағы кезекші персоналдың үй-жайларында телефон орнатылған орындарда, эвакуациялау жоспарлары, өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар "101" өртке қарсы қызмет пен "112" бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметтің телефон нөмірлері көрсетілген	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	тақтайшалар ілінбеген (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 10 тармақ).;	
3	Мектептің кезекші персоналында жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етілмеген (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 13 тармақ);;	10 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Шатырлы үй-жайды өңдеуге арналған сынақ хаттамасы ұсынылмаған (2023 жылға) (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 21 тармақ);;	38 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	№1 бастауыш кабинетінде және дәлізде бекітілмеген электр розеткасы пайдаланылады (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармақ 2 тармақшасы);;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Объектіде өрт автоматикасының жабдықталған жүйесінде техникалық құжаттамасы толық емес. (негіздеме: 2022ж. 21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70 тармақ, 7-8 тармақшалары);;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

Турсунбеков Серсан Кенжетуов Е.Т.

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

Ахметова Айымол Айдарқызы Айыф

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Ескерту мен наразылық жоқ

Қосымша « ____ » парақта

«26» 02 2024 ж.





**ЕРКІНДІК ЖАЛПЫ
БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ**

**ЕРКИНДИКСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА**

11.03.2024 ж.

№ 9

Еркіндік ауылы

село Еркіндық

**Шет ауданы ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау подпоковнигі
М.С.Жапаровқа**

Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат

Сізге, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің «Еркіндік жалпы білім беретін мектебі» КММ-не Шет ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің 2024 жылғы 26 ақпанында берілген №16 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымының орындалысын төмендегідей жолдаймын:

1. Жұмыскерлер өрт қауіпсіздігі мәселелері бойынша нұсқаулықтан толық өткізіліп, аталған шара арнайы журналға толтырылды (қосымша №1: журналдың сканерленген көшірмесі);
2. Мектептегі кезекші персонал отыратын орындарға өрт қауіпсіздігі туралы нұсқаулықтар, «101» өртке қарсы қызмет пен «112» бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік қызметтің телефон номерлері көрсетілген тақтайшалар ілінді (қосымша №2: фотоесеп);
3. Мектептің кезекші персоналы жұмысқа қабілетті жай-күйдегі электр фонарьларымен қамтамасыз етілді (қосымша №3: фотоесеп);
4. Шатырлы үй-жайды өңдеуге арналған сынақ хаттамасы білім бөлімінен алынды (қосымша №4: сканерленген көшірмесі);
5. №1 бастауыш кабинетінде және дәлізде бекітілмеген электр розеткасы жөнделді (қосымша №5: фотоесеп);
6. Өрт автоматикасының жабдықталған жүйесінде техникалық құжаттамасы толықтырылды: өрт сөндіру жүйелерін техникалық жабдықтау бойынша келісімшарт жасалды (қосымша №6: келісімшарт көшірмесі).

Директор



А.Амирова



Орынд.: Д.Оралова
87104240002

Бұзушылықтар жою туралы
Қосымша №1, №2, №3, №4, №5, №6