

№ 5/ _____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Тассуат а.о.
Актіні толтыру орны

26.03.2024 ж.
Уақыты 17:25

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаменті Нұра ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 09.03.2024 ж. № 5

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
НУРТАЗИН ЕРСУЛТАН ЕЛУБАЕВИЧ - Аға инженері
ИСАЕВ БЕКБОЛАТ АХАТОВИЧ - Бөлім бастығы
ДҮЙСЕНБАЙ ҚУАНДЫҚ АСЫЛБЕКҰЛЫ - аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)
Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:
Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Қайнар, Сарыарқа (КӨШЕСІ), 8.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 19.03.2024 - 26.03.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Қарағанды облысы білім басқармасының Нұра ауданы білім бөлімінің "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тірек мектебі (ресурстық орталық)" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Кезекші персоналда ғимараттың барлық есік құлыптарының кілттер жиынтығы толық емес. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 10-тармағы;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	Мектеп ғимаратындағы ҚР ТЖМ-нің 2022 ж. 21.02 №55 бұйрығымен бекітілген ӨҚҚ 2-ші қосымшасына	8 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	эвакуациялау жоспары сәйкес келмейді. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағы;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Шатырға шығатын есік құлыпен жабылуы қамтамасыз етілмеген. Аталған есіктерде кілттердің орналасқан жері туралы ақпарат жоқ, және олар тәулік бойы қол жетімді болуы тиіс. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 28-тармағы.;	39 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
4	Жертөледе жанғыш заттар сақталуда, атап айтқанда жиһаздардың ағаш бөліктері. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 24-тармағының 1 тармақшасы;	46 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Ғимараттың ішіндегі адамдарға эвакуациялық шығу жолдарының есіктерін ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігін қамтамасыз етілмеген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 34-тармағы;	61 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Хатшы және мұғалімдер кабинетінде, кітапханада, жертөледе, вахтер бөлмесінде, интернат дәретханасында, 1 және 2 қабаттағы дәретханаларында электр қосқыштар бекітілмеген күйінде қолданылуда. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 86-тармағының 2 тармақшасы;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Электр қалқанында ток сымдары жанғыш негіз арқылы орнатылған. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 79-тармағы;	82 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Мектептің асханасында, информатика кабинетінде, спортзалда, киім ауыстыру бөлмесінде, ескі санитарлық желіде, 1	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты

	қабаттағы дәлізде, бойлерлік бөлмеде, ата-аналар жиналысы кабинетінде, 1 сынып кабинетінде, апаттық шығу, кітапханада, от жағу бөлмесінде сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау арнайы қысқыштарды қолданусыз жүргізілген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 80-тармағы;	өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Киім ауыстыру бөлмесінде, 0 сынып кабинетінде, қосалқы шығу, дәлізде жалғаушы және тармақтаушы қораптар қорғағыш қақпақтармен қамтамасыз етілмеген. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 82-тармағы;	84 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Көмір жанғыш құрлыстардан 8 метрден алшақ орналаспаған. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 116-тармағы;	95 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Екінші қабаттағы желдеткіш камералары жабық. Негіздеме: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 132 тармағы;	105 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы
 Нура Аурғанқызы ТМБ. Бас маман ө/қ. аға лейтенант Нуртазин Е

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту
 Махамбетов Б.К. маманстарымен

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар
 МОН РМ

Қосымша « ___ » парақта

«27» 03 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.