








Қарағанды облысы  
 Білім басқармасының  
 Құра ауданы  
 Білім бөлімінің  
 «Ахмет Байтұрсынұлы  
 атындағы тірек мектебі  
 (ресурстық орталық)» КСМ

**Информация по устранению выявленных нарушений ЧС  
 КГУ «Опорная школа (РЦ) имени А.Байтұрсынұлы»**

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Устранение выявленных нарушений
1	П.6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительно	Устранено: дежурного имеются все ключи 
2	П.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительно	План эвакуации изменен 
3	П.39 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительно	Устранено: имеется замок и информация о месте хранения ключей 
4	П.46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	С подвала убраны все горючие материалы 



5	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>Обеспен свободный эвакуационный выход</p> 
6	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>Электроустановочные изделия закреплены</p> 
7	П.82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>В щитовой удалена проводка на горячем основании</p> 
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>В кабинетах оконцевания и ответвления жил проводов произведены через спец зажимы</p> 
9	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	<p>Соединительные и ответвительные коробки обеспечены защитными крышками</p>

			
10	П.95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Уголь перевезен в 8 метрах от котельной 
11	П.105 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Открыты вентиляционные камеры на 2 этаже 

Директор школы:  Б.К. Маханова



Исполнитель: Калкенов О.С.