

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШЕТ АУДАНЫ БІЛІМ
БӨЛІМІНІҢ «Ы.АЛТЫНСАРИН АТЫНДАҒЫ
ТІРЕК МЕКТЕП (РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҚ)
ЖАНЫНДАҒЫ ИНТЕРНАТ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНТЕРНАТ ПРИ ОПОРНОЙ
ШКОЛЕ (РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР) ИМЕНИ
Ы.АЛТЫНСАРИНА» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕТСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

18.04.2024 ж№10-1/87

Шет ауданы ТЖБ бастығы
азаматтық қорғау
подполковнигі
М. ЖАПАРОВҚА

Бұзушылықтарды жою туралы ақпарат

Сізге, Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің «Ы.Алтынсарин атындағы тірек мектеп (РО) жанындағы интернат» КММ Шет ауданы ТЖБ-нің 2024 жылдың 14 ақпан күні берілген №1 бұзушылықтарды жою туралы ұйғарымның орындалысын төмендегідей жолдаймын:

№	Анықталған бұзушылық тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылық анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жататын талаптардың тармақтары
1	Мектеп басшысымен бекітілген 1- косымшаға сәйкес «Өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық» ұсынылған жоқ (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 5 тармақ);	Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарында бәрлік өрт қауіпсіздігі шараларына тиісті нұсқалық құжаттар бар.
2	Ұйым басшысымен жұмыскерлері өрт – техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқыту жүргізілмеген(негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 8 тармақ);;	Ұйым басшысымен жұмыскерлері өрт – техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқыту куәлігі
3	Жатақхана үй-жайында алғашқы өрт сөндіру құралдары көрінбейтін жерлерде жүзеге асырылады (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 12 тармағы);;	Мектеп жанындағы интернат жұмысын уақытша тоқтатылды Бұйрық № 40 01.04.2024 жыл
4	Мектеп басшылығымен күн сайын ауданындағы өрт сөндіру бөліміне жатақханадағы адамдардың саны туралы мәліметті жолдауды қамтамасыз	Интернат менгерушісі Амангельдиев К күнделікте сағат 17-00 да өрт сөндіру бөліміне жатақханадағы адам санын мәліметін беріп турды , 1 сәуір айынан

	етілмейді асырылады (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 15 тармақ);;	бастап тоқтатылды , мектеп жанындағы интернаты уақытша тоқтатылғандықтан
5	Мектеп кезекші персоналында жұмысқа қабілетті жай-күйдегі элетр фонарларымен қамтамасыз етілмеген (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 13 тармағы) ;;	Мектеп кезекші персоналында жұмысқа қабілетті жай-күйдегі элетр фонарларымен қамтамасыз етілді. фото бар
6	Өрт сөндіру және өрт дабылы кондырғылары жарамсыз күйде (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 6 тармақ);;	Өрт автоматикасына толық мотаж жасалды , тексерілді , өрт дабылы жұмыс істейді.
7	Шатыр үй-жайларының есіктері құлыпталынбаған және кілттердің сақталатын орны туралы ақпарат ілінбеген (негіздеме: 2022 ж.21.02.№55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 28 тармақ);;	Шатыр үй -жайларының есіктеріне құлыптар орнатылды , кілт сақтау ақпараты ілінген
8	Шатыр үй-жайларының ішіпде жанғыш заттар мен материалдарды сақтауға және жинауға жол берілген (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 24 тармақ 1 тармақшасы) ;;	Шатыр үй-жайларының ішінде жанғыш заттар мен материалдары толығымен тазартылды
9	Жатақхана үй-жайында алғашқы өрт сөндіру құралы ақаулы күйде (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 33 тармақ);;	Мектеп жанындағы интернат жұмысын уақытша тоқтатылды Бұйрық № 40 01.04.2024 жыл
10	№3 эвакуациялау жолындағы есік ғимараттан шығу бағытына қарай ашылмайды (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 33 тармақ);;	№3 эвакуациялық жолындағы есік ғимараты шығыс бағытына қарай ашылуына өзгертілді
11	Жатақхана үй-жайында және мектептің 3 қабатындағы эвакуациялық шығу есіктері ішінен кілтсіз еркін ашу мүмкіндігі қамтамасыз етілмеген (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 34 тармақ) ;;	Мектеп жанындағы интернат жұмысын уақытша тоқтатылды Бұйрық № 40 01.04.2024 жыл
12	Мектептің барлық эвакуациялық шығу есігінде автономды коректендірілетін және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын «Шығу» деген көлемді жарамсыз күйде (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 35 тармақ) ;;	Мектептің барлық эвакуациялық шығу есігінде автономды коректендірілетін және эвакуациялау жолдарында қолданылатын электр желісінен қосылатын «Шығу» деген іске қосылды
13	Жатақхана үй-жайының эвакуациялық жолдар мен шығу жолдарын әртүрлі материалдармен, бұйымдармен және дене шынықтыру залындағы эвакуациялық шығу есігі бекітіп тастаған (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55	Эвакуациялық жолдар мен шығу жолдары тазартылды, дене шынықтыру залындағы эвакуациялық шығу есігі ашылады

	«Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 34 тармақ);;	
14	Жатақхана үй-жайының эвакуациялау жолдарындағы едендерде жанғыш материалды (линолеум) қолданылады (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 36 тармақ 3 тармақшасы);;	Мектеп жанындағы интернат жұмысын уақытша тоқтатылды Бұйрық № 40 01.04.2024 жыл
15	Инклюзия кабинетінде және жатақхана үй-жайында бүлінген және бекітілмеген электр розеткаларын пайдаланылады (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармақ 2 тармақшасы);;	Инклюзив кабинетіндегі керексыз электр розеткалар алынды
16	Қазандық үй-жайында конструкциясында көзделген термореттегіші жоқ электр жылыту аспабы қолданылады (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 86 тармақ 3 тармақшасы);;	электр жылыту аспабы қолданбайды
17	Тоқ сымдарының жай күйі тексерілмеген, сымдар, кабельдер кедергісі сыналмаған (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 87 тармақ);;	Тоқ сымдары жай күйі тексерілген, сымдар, кабельдер жөндетілді
18	Киім ілгіш бөлмесінде жанғыш негізде монтаждalған электр розеткаларын пайдалануға жол беріледі (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 79 тармақ);;	Киім ілгіш бөлмесінде электр розеткасы алынды
19	Инклюзия кабинетінде және қазандық үй-жайында сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті өтпелі кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен орындалмайды (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 80 тармақ);;	Инклюзия кабинетінде және қазандық үй-жайында сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті өтпелі кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, дәнекерлеу немесе арнайы қысқыштар көмегімен жасалынды
20	Жатақхана үй-жайының дәлізінде тоқ қораптары қорғаныс қақпақтарымен жабылмаған (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 82 тармақ);;	Дәлізінде тоқ қораптары қорғаныс қақпақтары жабылды
21	Барлық ішкі өртке қарсы су құбыры өрт крандары жендермен жәнемоқпандармен жабдықталмаған жәнемоқпандармен жабдықталды және «ӨК» әріптік индексі, реттік нөмірі көрсетілмеген және есігі пломбаланбаған (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 1576 тармақ);;	Барлық ішкі өртке қарсы су құбыры өрт крандары жендермен жәнемоқпандармен жабдықталды және шкафтың есігінде «ӨК» әріптік индексі, реттік нөмірі жазылды және есігі пломбаланды

22 Өрт автоматикасы жүйелерімен және кондырғыларымен жабдыкталған объектіде ұйым басшысы техникалық құжаттаманың болуын қамтамасыз етпейді(техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді жүргізуге арналған шарттың көшірмесі) (негіздеме: 2022 ж.21.02. №55 «Өрт қауіпсіздігі қағидалары» 70 тармақ 7 тармақшасы);	Келсім шарт бар 2023,2024 жылға білім бөлімен бекітілген. Көшірме салынды
--	---

Мектеп директоры



Д.Б. Бакаев

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 241 от 23.04.2024 г.
Организация/отправитель	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ШЕТСКОГО РАЙОНА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
Получатель (-и)	КГУ "ИНТЕРНАТ ПРИ ОПОРНОЙ ШКОЛЕ (РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР) ИМЕНИ Ы.АЛТЫНСАРИНА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ШЕТСКОГО РАЙОНА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Электронные цифровые подписи документа	