

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 30/_____**

г.Абай
Место составления

18.04.2025 г.
Время 9:35

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Абайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 30 от 06.04.2025 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
УСКЕНОВ ДАМИР БОЛАТУЛЫ - Старший инженер
ДИХАНБАЙ ЖАРАС ЕРЛАНҰЛЫ - Страший инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Юбилейная общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Юбилейная общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, Абайский район, Ильичевский сельский округ, с.Юбилейное, ул.Мектеп, ст.2, Карагандинская область, Абайский район, Юбилейное, Мектеп (УЛИЦА), 1.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 16.04.2025 - 18.04.2025

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены
Снаружи зданий нет указателей места размещения ближайшего пожарного гидранта. Основание: пункт 166 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». Пожарный прибор управления установлен в отдельном месте где нет персонала с круглосуточным дежурством. Основание: пункт 62 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». В сооружений котельной отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Основание: п.17 приказ Министра по Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года чрезвычайным ситуациям № 55 Эвакуационная дверь не открываются по направлению (столовая). Основание: пункт 28 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». На эвакуационном пути и выхода допускается препятствия (столовая). Основание: пункт 36-1 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». Допускается эксплуатация электросетей-временок (удленитель) электроустановочными изделиями. Основание: пункты 96, 86-2 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». Допускается монтирование приспособления электроустановок и токоведущих частей на горючем основании, а именно: Основание: пункт 79 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил

пожарной безопасности». На объекте нет следующей документации: 2) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 7) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 70 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики. Основание: пункт 74 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности».

Коммунальное государственное учреждение "Юбилейная общеобразовательная школа" отдела образования Абайского района управления образования Карагандинской области, Абайский район, Ильичевский сельский округ, с. Юбилейное, ул. Мектеп, ст. 2

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Снаружи зданий нет указателей места размещения ближайшего пожарного гидранта. Основание: пункт 166 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	В сооружений котельной отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Основание: п.17 приказ Министра по Республики Казахстан от «21» февраля 2022 года чрезвычайным ситуациям № 55;	П. 28 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	Пожарный прибор управления установлен в отдельном месте где нет персонала с круглосуточным дежурством. Основание: пункт 62 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	Эвакуационная дверь не открываются по направлению (столовая). Основание: пункт 28 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 60 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	На эвакуационном пути и выхода допускается препятствия (столовая). Основание: пункт 36-1 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 64 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	Допускается эксплуатация электросетей-временок (удленитель) электроустановочными изделиями.	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	Основание: пункты 96, 86-2 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	Допускается монтаж электроустановок и токоведущих частей на горючем основании, а именно: Основание: пункт 79 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
8	На объекте нет следующей документации: 2) актов скрытых работ (при их наличии), испытаний и замеров; 7) план-графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Основание: пункт 70 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
9	Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики. Основание: пункт 74 Приказа Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности»;	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи


9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «__» листах

«__» 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.



Начальнику
РГУ «ОЧС Абайского района»
майору гражданской защиты
С. Бахшиеву
администрации КГУ
«Юбилейная ОШ»


**Информация
по устранению замечаний, выявленных в ходе
профилактического контроля в области пожарной безопасности
по КГУ «Юбилейная ОШ»**

Доводим до Вашего сведения, во исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений № 30 от 18.04.2025 года выполнены следующие мероприятия:

Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений	Результат	
1. Разместить на здании школы указатель ближайшего пожарного гидранта	Устранено	



2. Установить указатель о категории по взрывопожарной и пожарной опасности на здании школьной котельной	Устранено	
3. Установить круглосуточное дежурство персонала около приборов пожарного управления	Устранено	
4. Эвакуационную дверь переделать по направлению к выходу (столовая)	Устранено	

5. На эвакуационном выходе убрать препятствия	Устранено	
6. Не допускать эксплуатацию электросетей-временок (удлинитель)	Устранено	
7. Не допускать монтирование электроустановок и токоведущих частей на горючем основании	Устранено	
8. Отсутствуют акт скрытых работ, испытаний и замеров, план графика и регламента работ технического обслуживания и планово-предупредительного	запрос в роо	Между ГУ «Отдел образования Абаского района» и ИП «Dosmygza Company» был заключен договор о государственных закупках услуг от 31 января 2025 года №67 об оказании

ремонта		услуги по техническому обслуживанию пожарной/ охранной сигнализации / систем тушения/ видеонаблюдения и аналогичного оборудования на 23-х объектах отдела образования Абайского района, в том числе и по КГУ «Юбилейная ОШ», однако подрядчик не приступил к исполнению взятых обязательств. Были направлены заявки подрядчику от ГУ «Отдел образования Абайского района» 11 марта и 13 марта 2025 года на №1-16/167, однако по настоящее время услуги не оказываются ИП «Dosmyrza Company». ГУ «Отдел образования Абайского района» подан иск №1-16/248 от 03.04.2025г. в Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области о признании ИП «Dosmyrza Company» недобросовестным участником государственных закупок.
9. Не проведено техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики	запрос в роо	Суд рассматривает данный иск. Согласно решения суда будут приняты дальнейшие меры

И. о. директора



 - Естекбаева Г. Р.