

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 15/_____**

Шахтерский с.о.
Место составления

28.05.2024 г.
Время 17:37

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Нуринского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 15 от 13.05.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

НУРТАЗИН ЕРСУЛТАН ЕЛУБАЕВИЧ - Старший инженер
ИСАЕВ БЕКБОЛАТ АХАТОВИЧ - Начальник отдела

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Кайпа Шайменова" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области.

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Кайпа Шайменова" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Нуринский район, с. Шахтерское, ул. Мектеп, зд. 5А, Карагандинская область, Нуринский район, Шахтерское.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 22.05.2024 - 28.05.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Кайпа Шайменова" отдела образования Нуринского района управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, Нуринский район, с. Шахтерское, ул. Мектеп, зд. 5А

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Отсутствует указатель места размещения источников противопожарного водоснабжения здании начальной школы. Основание: п.1575 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 9 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Необходимо наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей электрических фонарей на случай отключения электроэнергии Основание: п.13 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 10 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	В котельной не установлена автоматическая пожарная сигнализация. Основание: п.6 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Недопущение хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, горючих материалов. Основание: п.24 п/п 10 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В подвале складированы горючие материалы. Основание: п.24. п/п 1. Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 46 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	2) В актовом зале имеются незакрепленные электроустановочные изделия. Основание: п.86.2 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. ;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	1) В кабинете русского языка соединения, оконцевания и ответвления жил проводов не производилось при помощи опрессовки, или специальных зажимов. Основание: п.80. Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Уголь хранится менее чем в 8 метрах от котельной. Основание: п.116. Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Нуртазин Е.Е.

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен [подпись] М.С. Шерекбаев

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

нет [подпись]

Приложение на «__» листах

«28» 05 2024 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.