





Информация
по устранению выявленных нарушений
ЧС КГУ «ОШ им. А. Асылбекова»

2025 2 июль

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требования и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	 План эвакуации переделали
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 Дымовые датчики подключены к пожарной сигнализации, пожарная сигнализация в рабочем состоянии

3	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 Подвальное помещение освобождено
4	П. 38 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 Кровля произведена пож. обработка
5	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительно	 Огнетушители установлены 1,5 мет от пола

6	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 сделали замер заземления щитов выс. напряжения
7	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 В кабинете химии на провод установ. Кабель угон
8	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 В кабинете физики произвели замену кабеля

9	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	 Устранили расстояние 8 м от здания школы и от котельной
---	---	--------	--

Директор школы



Абаев Е.Е.

Исп: Завхоз школы Темиров М.А.