



2/с ишона

Директору средней школы им. Сейфулина
Балабиеву А.Е.

11.05.2006 г.

п. Киевка

СПРАВКА

о противопожарном состоянии средней школы им. Сейфулина.

Средняя школа им. Сейфулина расположена в с. Ахмет аул Нуринаского района. Имеет типовое 1-х этажное здание. Школа рассчитана на 320 мест, учащихся 350. Занятия организованы в 2 смены.

Конструктивные характеристики: стены и перегородки - кирпичные, перекрытие - сложное, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Общая площадь здания 1833,6 кв.м.

Средства пожаротушения: огнетушитель ОП-10 в количестве 5 шт. в школе.

Замер сопротивления изоляции проводов электросети произведён.

Пропитка деревянных конструкций кровли не выполнена.

Противопожарное водоснабжение - водонапорная башня на расстоянии 150 м.

Справка дана для предъявления в УГКН в области ЧС Карагандинской области для получения заключения.

Начальник ОГКН Нуринаского района
подполковник вн. службы

Охинько А.Г.