

194

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ №2 / ____

Корганжарский с.о.
Место составления

07.04.2023г.
Время 09:41

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Нуринаского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка,** №11 от 14.03.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
ИСАЕВ БЕКБОЛАТ АХАТОВИЧ – Начальник отдела

4. Калиев Азамат Маратович – Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Нуринаского района
Дүйсенбай Куандык Асылбекұлы – Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Нуринаского района.

5. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)**

020240006578 Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа имени Карим Мынбаева» отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинской области

Наименование проверяемого объекта/Адрес место расположения объекта проверки:

КГУ «Общеобразовательная школа имени Карим Мынбаева» отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинская область, Нуринаский район, с. Карим Мынбаева, Карим Мынбаева (улица), 10.

6. **Срок проведения проверки** 31.03.2023-07.04.2023


7. **Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа имени Карим Мынбаева» отдела образования Нуринаского района управления образования Карагандинской области.


№2	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В здании школы не имеется план эвакуации согласно приложению 2 к ППБ от 21.02.2022г. №55. Основание: п.12. Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.; срок устранения: 24.04.2023	П.8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	В здании школы установленная автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. Основание: п.6 Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года No 55.; срок устранения: 28.07.2023	П.29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Неисправен объемный световой знак «Выход» на главном выходе со школы. Основание: п.35Правила пожарной безопасности Утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года No 55.; срок устранения: 20.07.2023	П.62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


8. Подпись должностного лица(лиц), проводившего проверку

ст. инспектор МЧС Нуржанов Р-Н ст. лейтенант И. Дулиев К.Н. 

9. Сведения о знакомлении и/или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи и/или отказ от подписи

✓ Махматов Нуркен Нуржанович 

10. Замечания и(или) возражения по результатам проверки

✓ Махматов Нуркен Нуржанович 

Приложение на «___» листах

«07» 09 2023 г.