

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ
ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫ
БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«№8 ЖАЛПЫ БІЛІМБЕРЕТІН
МЕКТЕБІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №8» ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ТЕМИРТАУ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

101401, Қарағанды облысы,
Теміртау қаласы, Бейбітшілік д-лы, 75
Тел: 8(7273)411955, 87003929105
E-mail: School8.ttau@mail.kz

101401, Карагандинская область,
г.Темиртау, пр.Мира 75,
Тел: 8(7273)411955, 87003929105
E-mail: School8.ttau@mail.kz

20.03.2025 № 39

«ҚР Төтенше жағдайлар
министрлігі Қарағанды
облысының төтенше жағдайлар
департаменті Теміртау
қаласының төтенше жағдайлар
басқармасы» республикалық
ММ басшысы Н.С. Интуевке

Хат

20.03.2025 жылғы №64 тексеру жүргізілген актінің қорытындысы бойынша анықталған кемшіліктер орындалғанын хабарлаймыз.

№	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар	Мерзімі
1	Мектептің аумағы жанғыш материалдардан тазартылсын.	Орындалды
2	1- қабаттағы қойма үй – жайында және электр қалқаны үй – жайында жарылыс – өрт және өрт қауіптілігі санаты айқындалсын.	Орындалды
3	2-қабаттың баспалдақ (оң жақ) жолында жанғыш материалдар сақтауға жол берілмесін	Орындалды
4	№11, 18 кабинеттерде алғашқы өрт сөндіру құралы (өрт сөндіргіш) жарамсыз пайдалануға жол берілмесін	Орындалды
5	№8,17,18 психолог, мұғалімдер кабинеттерінде бекітілмеген электр розеткасын пайдалануға жол берілмесін. 1-қабаттағы дәлізде зақымдалған электр розеткасын пайдалануға жол берілмесін. Асханадағы тамақтану блогы үй – жайында уақытша электр желісін пайдалануға жол берілмесін.	Орындалды

6	№16 кабинетте электр желісінің сүзгісі жанғыш негізінде орнатылмасын	Орындалды
7	1-қабаттағы қойма үй – жайында электр сымдарының өзектері «бұрау» әдісімен жалғанбасын	Орындалды
8	1-қабаттағы қойма үй – жайында тармақтау қорабы қорғағыш қақпақпен жабылсын.	Орындалды
9	Осы қағидалардың №14 қосымшасына сәйкес ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің су беруін техникалық тексеру және тексеру (2024 жылғы көктем және күз) нәтижелері ұсынылсын.	
10	3-қабатта өрт сөндіру шкафтарының есікшелерінде «ӨСК» әріптік индекстері, реттік нөмерлері көрсетілмеген және өрт сөндіру жөндері крандарға жалғансын.	Орындалды
11	Автоматты өрт дабылы жүйесі мен құрылғыларының келесі техникалық құжаттамалары ұсынылсын. 1) Техникалық қызмет көрсету және жоспарлы – алдын ала жөндеу жұмыстарының жоспар – кестесі мен регламенті; 2) Қағидалардың 4-қосымшасындағы нысанға сәйкес өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын пайдалану журналы	

Директор



Г.Е.Усенова

Орынд: Ф.Б.Дюсенова

Тел: 41-19-55